

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 3а  
(место составления акта)

« 09 » апреля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
11.00 часов  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

« 09 » апреля 2021 г. по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Фрунзе, 18  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №01 от 30.03.2021 года начальника ОНДиПР по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Невзорова Дениса Викторовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9» по исполнению ранее выданного предписания №187 /1/1 от 29.10.2020 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности в эксплуатируемых зданиях и помещениях по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль ул. Фрунзе, д. 18.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: общее время проверки 2 час 00 минут.

07.04.2021 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут продолжительностью 1 час 00 минут

09.04.2021 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут продолжительностью 1 час 00 минут

Акт проверки составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) *Игорь Александрович Сафонов* 30.03.21 12<sup>00</sup>

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор городов Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам по пожарному надзору Сафронова Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки директор МБОУ ООШ № 9 Коробейникова Е.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

Здание представляет собой двухэтажное строение 3 степени огнестойкости, функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Стены выполнены из кирпича, перекрытия ж/б, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Отопление автономное, теплоноситель вода. Электричество 220В. Подъезды к зданию свободные.

Здание, помещения МБОУ ООШ № 9 оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); огнетушители пронумерованы, опломбированы, эксплуатационные паспорта имеются. План эвакуации людей при пожаре выполнен в соответствии с ГОСТом. На окнах отсутствуют глухие металлические решетки. В здании МБОУ ООШ № 9 распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. С работниками 1 раз в полгода проводится противопожарный инструктаж; проводятся практические тренировки по быстрой эвакуации учащихся в случае пожара, не реже одного раза в полугодие. Помещения МБОУ ООШ № 9 оборудова-

ны автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа. Над дверными проемами размещены световые табло «Выход». Заключён контракт № 051/ПС-А от 15.01.2021 г. на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.. Установлено оборудование, позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Директор Коробейникова Е.С., замдиректора по АХР Фомина Г.Н., Евсеева Л.Ю. в 2019 году прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в МГО ЧО00000 ВДПО, о чём свидетельствуют квалификационные удостоверения. При проверке проведена тренировка по эвакуации учащихся из здания школы, а также инструктаж по мерам пожарной безопасности с работниками.


В ходе проведения проверки, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, предписание № №187 /1/1 от 29.10.2020 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме, а именно:

- подвальное помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.  
- подвальное помещение оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Подписи лиц, проводивших проверку  
Государственный инспектор по г.  
Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому  
и Уйскому районам по пожарному надзору  
Сафронова Наталья Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

"09" апреля 2021 г.

  
(подпись)  
М.Л.П. <\*>

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» 04 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)