

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области  
расположенное по адресу: 454091 г.Челябинск ул.Пушкина 68, т.8(351)239-70-49  
электронный адрес: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и  
Уйскому районам по адресу: 456440 Челябинская область, г.Чебаркуль ул.Дзержинского 3А, т.8(35168)2-32-49,  
электронный адрес: ondcheb@mail.ru

**Предписание N 187/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Основная общеобразовательная школа № 9»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,  
имущества и т.п.)

28 октября 2020 года Государственным инспектором городов Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам по пожарному надзору Вахрушевым Андреем Леонидовичем проведена внеплановая проверка в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 9 (далее – МБОУ ООШ № 9) по исполнению ранее выданного предписания № 31/1/1 от 26.02.2020г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности в эксплуатируемых зданиях и помещениях по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Фрунзе, д.18.

должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ООШ № 9 Коробейниковой Е.С.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1.    | Оборудовать подвальное помещение автоматической пожарной сигнализацией.                             | <b>Основание:</b> ст.4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» Таблица А1 п. 9. | 01.02.2021   |  |

|    |  |   |            |  |
|----|--|---|------------|--|
| 2. | Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Подвальное помещение. | <b>Основание:</b> Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.84, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре, п.14 Таблицы 2, п. 1 Таблицы 1. | 01.02.2021 |  |
|----|--|---|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внешнего мероприятия по надзору. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор по городам  
Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому  
и Уйскому районам по пожарному надзору  
Вахрушев Андрей Леонидович

(должность, фамилия, инициалы инспектора)  
"19" 10 2020 г.

  
(подпись)

М.Л.П. <>

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
"19" 10 2020 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон «Доверия» Главного управления (351) 239-99-99.